令和6年度　更別村水質検査結果表

●：検査回数の減はできない。
○：自動連続測定・記録している場合は、3ヶ月に1回以上とすることができる。
△：当該物質を産出する藻類の発生時期のみ。
□：原水水質が大きく変わる恐れが少なく、過去3年間の検査結果が基準値の 1/5以下の場合は1年に1回以上、1/10以下の場合は3年に1回以上とすることができる。
可：過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことが無く、かつ、原水・水源の状況を勘案し、省略することができる。ただし、省略した項目についても3年に1回は検査を行うこと。

回数		検査省略	結果	検査料金	番号	検査項目	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10	年間最大値		4/10																					
1ヶ月	3ヶ月										企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系	企業団系	中札内系
●		不可	毎月	企業団セット	1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること。	－	－	－	0個/1mℓ	0個/1mℓ	0個/1mℓ	0個/1mℓ																				
●		不可	毎月	企業団セット	2	大腸菌	検出されないこと。	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出																				
	□	可			3	カドミウム及びその他化合物（カドミウム）	0.003mg/ℓ以下	0.0015mg/ℓ以下	0.0006mg/ℓ以下	0.0003mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			4	水銀及びその化合物（水銀）	0.0005mg/ℓ以下	0.00025mg/ℓ以下	0.0001mg/ℓ以下	0.00005mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			5	セレン及びその化合物（セレン）	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			6	鉛及びその化合物（鉛）	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			7	ヒ素及びその化合物（ヒ素）	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	0.002g/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可	毎月	企業団セット	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	＜0.004mg/ℓ	＜0.004mg/ℓ	＜0.004mg/ℓ	＜0.004mg/ℓ																				
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.001mg/ℓ	＜0.001mg/ℓ																								
	□	可	毎月	企業団セット	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	5mg/ℓ以下	2mg/ℓ以下	1mg/ℓ以下	0.42mg/ℓ	0.40mg/ℓ	0.42mg/ℓ	0.40mg/ℓ																				
	□	可			12	フッ素及びその化合物（フッ素）	0.8mg/ℓ以下	0.4mg/ℓ以下	0.16mg/ℓ以下	0.08mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下	0.2mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0004mg/ℓ以下	0.0002mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			15	1，4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.025mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.005g/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.06mg/ℓ	＜0.06mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.002mg/ℓ	＜0.002mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	－	－	－	0.00mg/ℓ	0.00mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	－	－	－	0.00mg/ℓ	0.00mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.001mg/ℓ	＜0.001mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.001mg/ℓ	＜0.001mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	27	総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）	0.1mg/ℓ以下	－	－	－	0.015mg/ℓ	0.00mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	－	－	－	0.007mg/ℓ	0.016mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	－	－	－	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.001mg/ℓ	＜0.001mg/ℓ																								
	●	不可	3ヶ月1回	消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	－	－	－	＜0.008mg/ℓ	＜0.008mg/ℓ																								
	□	可			32	亜鉛及びその化合物（亜鉛）	1.0mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下	0.2mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			33	アルミニウム及びその化合物（アルミニウム）	0.2mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下	0.04mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			34	鉄及びその化合物（鉄）	0.3mg/ℓ以下	0.15mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ以下	0.03mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			35	銅及びその化合物（銅）	1.0mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下	0.2mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			36	ナトリウム及びその化合物（ナトリウム）	200mg/ℓ以下	100mg/ℓ以下	40mg/ℓ以下	20mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			37	マンガン及びその化合物（マンガン）	0.05mg/ℓ以下	0.025mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.005g/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
○		不可	毎月	企業団セット	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	－	－	－	5.2mg/ℓ	1.8mg/ℓ	5.2mg/ℓ	1.8mg/ℓ																				
	□	可			39	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/ℓ以下	150mg/ℓ以下	60mg/ℓ以下	30mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	250mg/ℓ以下	100mg/ℓ以下	50mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下	0.04mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
△		可			42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	藻類発生状況勘案			0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
△		可			43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	藻類発生状況勘案			0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
	□	可			45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0025mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ以下	0.0005mg/ℓ以下	0.0mg/ℓ	0.0mg/ℓ																								
○		不可	毎月	企業団セット	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	－	－	－	0.5mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.5mg/ℓ	0.6mg/ℓ																				
○		不可	毎月	企業団セット	47	pH値	5.8以上8.6以下	－	－	－	7.1	7.3	7.1	7.3																				
○		不可	毎月	企業団セット	48	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
○		不可	毎月	企業団セット	49	臭気	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
○		不可	毎月	企業団セット	50	色度	5度以下	－	－	－	＜1.0度	＜1.0度	＜1.0度	＜1.0度																				
○		不可	毎月	企業団セット	51	濁度	2度以下	－	－	－	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度																				